

## CERTUSS Junior TC

napájecí komplet NK  
strana 3/3

Ukázka realizace napájecích jednotek CVE

napájecí komplet NK u CERTUSS Junior 120 TC



napájecí komplet NK pro CERTUSS Junior 350 TC



### poznámky k instalaci kompletu NK

parní vedení z vyvíječe musí být vedeno nad hladinou vody v napájecí nádrži kompletu NK

zásobníky provozní chemie a solná nádoba změkčovacího filtru jsou umístěny mimo základnu napájecího kompletu NK