

CERTUSS Universal TC

provozování v režimu BOsB

BOsB základní informace

při realizaci zakázky s parním vyvíječem CERTUSS musí být zohledněn veškeré místně příslušné předpisy a aktuálně platná legislativa

Parní vyvíječe CERTUSS jsou zahrnuty do skupiny středotlakých parních kotlů:

musí být vybaveny přídatnými bezpečnostními prvky, které nejsou přímou dodávkou parní vyvíječe



S ohledem na specifikace parních vyvíječů CERTUSS je pak nutno dle zohlednit:

Vybavení kotelny v provedení BOsB s parními vyvíječi CERTUSS

1	Čidlo hlídače úniku plynu propojené s bezpečnostním uzávěrem plynovodu.
2	Čidlo překročení teploty prostoru kotelny.
3	Čidlo na zaplavení prostoru kotelny.
4	Signalizace závad a poruchových stavů musí být vyvedena do prostoru pobytu obsluhy parního vyvíječe

Požadavky kladené na obsluhu parního vyvíječe jsou

1	Podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 191/2022 Sb. a č. 192/2022 Sb. nemusí mít obsluha „Osvědčení topiče“ pro výkony parního vyvíječe do 500 kg páry/hod.
2	Na ostatní výkony a provozní tlaky je potřeba topičský průkaz IV. třídy.

Ilustrační foto instalace parního vyvíječe CERTUSS v provozu BOsB

